

MASURI SPECIALE DIN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR, CARE SA CONTRACAREZE EFECTELE PERIOADELOR CANICULARE SAU SECETOASE.

*In perioadele caniculare sau secetoase persoana se va elabora un **program de masuri speciale** care sa contracareze efectele negative ale acestora in sfera prevenirii si stingerii incendiilor.*

Masurile speciale trebuie sa cuprinda:

- *identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;*
- *interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;*
- *restrictionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de substante volatile sau supraincalziri excesive;*
- *asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra (copertine, soproane deschise etc.) sau, dupa caz, prin racire cu perdele de apa rece;*
- *indepartarea din locurile unde se afla a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticla) care pot actiona in anumite conditii drept concentratori ai razelor solare;*
- *asigurarea rezervelor de apa pentru incediu si verificarea zilnica a situatiei existente;*
- *verificarea operativitatii de actiune a personalului de pe locul de munca.*
- *mediatizarea incendiilor determinate de efectele sezonului canicular si secetos, prin detalierea cauzelor si a imprejurarilor favorizante.*

Masurile speciale stabilite vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor.

Intocmit :
Boddan Ioan

**A P R O B ,
PRIMAR**

IONEL ROBERT STEFAN

**NOTĂ INTERNĂ DE CONTROL ȘI CONSTATARE PRIVIND
ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA
PRIMĂRIA COMUNEI „ȘTEFĂNEȘTII DE JOS”
(Structură cadru)**

Nr. _____ din _____

**Sectorul
controlat:** _____

**Conducător/
Administrator:** _____

**Desfășurat
în perioada:** _____

**Participant din
partea
controlat:** _____

sectorului

**1. Analiza organizării apărării împotriva incendiilor.
1.1. Date organizatorice:**

Obligațiile conducerii obiectivului controlat: Obligațiile personalului din structura cu atribuții de apărare împotriva incendiilor: Organizarea alarmării: Documente specifice de apărare împotriva incendiilor - potrivit reglementărilor în vigoare: Instruirea personalului pe locul de munca - dacă se execută periodic, de către cine: Afișarea de instrucțiuni:	
--	--

<p>Ordinea interioară dacă sunt reglementate lucrul cu foc deschis, fumatul, depozitarea și evacuarea deșeurilor și reziduurilor combustibile, lucrările premergătoare și pe timpul sezonului rece, perioadelor caniculare și secetoase, sunt asigurate căile de acces, de evacuare și de intervenție: Dacă se execută controale de către șeful obiectivului și a sectoarelor de activitate: Modul de desfășurare a exerciții de evacuare din clădiri - se consemnează dacă s-a desfășurat:</p>	
---	--

2. Nereguli care s-au înlăturat prin activitatea de îndrumare și control:

3. Nereguli constatate pe timpul controlului:

4. Termene de remediere a neregulilor constatate:

5. Sancțiuni aplicate/tipul sancțiuni/locul unde s-a manifestat încălcarea/persoana sancționată:

_____.

**Cadru tehnic p.s.i.
muncă**

Conducătorul locului de

**A P R O B ,
PRIMAR
PRIMĂRIA COMUNEI “ȘTEFĂNEȘTII DE JOS”
IONEL ROBERT STEFAN**

**PLAN DE MĂSURI
REZULTATE ÎN URMA CONTROLULUI PE LINIA APĂRĂRII
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR DIN PERIOADA _____
LA PRIMĂRIA COMUNEI „ȘTEFĂNEȘTII DE JOS”**

Nr. crt.	Măsura	Cine răspunde	Termen
0	1	2	3
1.	Reactualizarea „Planului de Intervenție” în caz de incendiu și înaintarea spre avizare I.S.U. al Județului Ilfov	Cadru tehnic p.s.i. (nume, prenume)	data
2.	Verificarea și după caz reîncărcarea stingătoarelor cu praf și CO ₂	Cadru tehnic p.s.i. (nume, prenume)	data
3.	Înlocuirea siguranțelor decalibrate de la tabloul electric	Electrician (nume, prenume)	data

ROMANIA, JUDETUL ILFOV
PRIMARIA LOCALITATII
STEFANETII DE JOS

Întocmit
Pompier Specialist

Cadru Tehnic PSI

Col Rt. Bogdan Ioan

Planurile de măsuri rezultate în urma controalelor pe linia apărării împotriva incendiilor se întocmesc atât pentru controalele efectuate pe linie internă cât și pentru cele efectuate de organele de control ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.