


DETALIU TIP CAMIN DE CURATIRE PE CONDUCTA DE REFULARE


A

VEDERE IN PLAN 1-1




B

VEDERE A-A



C

VEDERE B-B



D

NOTA:
Caminele din elemente prefabricate din beton vor fi prevazute cu goluri carotate pentru trecerea conductei din polietilena.

E

NOTA:
Detaliul se aplica pentru caminele de curatire (CC1 - CC2) amplasate pe conducta de refulare.

F

TABEL DESCRIPTIV PIESE, FITINGURI SI ARMATURI

P1	Teu egal PEID injectat pentru sudura cap la cap, PE 100, PN10, SDR 17
P2	Adaptor flansa injectat pentru sudura cap la cap, PEID, PE100, PN10, SDR17
P3	Flansa OL-ZN, PN 10
P4	Flansa oarba OL, PN10
P5	Piesa de trecere pentru conducte din PEID
P6	Trepte din otel beton d=20 mm
P7	Piesa suport armaturi
P8	Capac si rama SR EN 124/2015 pentru camine cu piesa suport carosabil, clasa D400

NOTA:

* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

* CERINTA DE CALITATE A EXIGENTELOR ESENTIALE ESTE Saac si Is CONFORM H.G.925/95. CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE

* ORICE NEPOTRIVIRE INTRE PROIECT SI TEREN SE VA ADUCE LA CUNOSTINTA PROIECTANTULUI IN TIMP UTIL PENTRU SOLUTIONARE.

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE
"CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE
PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Revizia	Nume	Data	Motivul revizuirii si documentul
Autoritatea contractanta/Beneficiar:	Denumire proiect:		
PRIMARIA COMUNEI STEFANESTII DE JOS Sos. Stefanesti, nr. 116, com. Stefanesti de Jos, jud. Ilfov Cod fiscal: 4420776, Tel.: 021.361.35.29	REDIMENSIONARE CONDUCTA DE REFULARE AFERENTA STATIE DE POMPARE SP3 - STR. FAGARAS, COMUNA STEFANESTII DE JOS, Jud. Ilfov		
Proiectant: HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.  HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING	Activitati de inginerie si consultanta tehnica Str. Santicului, nr. 14B, C2, Buftea, Ilfov Tel.: +40 731 029 881; Email: hydrotech.encon@gmail.com J23/2917/2019 CUI: 41342884	Contract nr.	Codul documentului
Sef proiect: Dr. Ing. Razvan VARVOREA		21292 / 2021	D.A.L.I
Proiectat: Ms. Ing. Irina VARVOREA		21P08-DT-DWG-001-00-R	
Verificat: Dr. Ing. Razvan VARVOREA			

Detaliu tip camin curatire
SITUATIA PROIECTATA

A3EXT
Pagina:
1/1